

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS"

Reģ. Nr. 42403015020, PVN LV 42403015020, Kr. Barona ielā 49, Ludzā, Ludzas novads LV-5701
tālr./fakss 65707330, e-pasts: sia.la@inbox.lv

Tehniskie noteikumi

Ludzā

2016.g. 21. oktobris

Siltumapgādei: Projektējamā baseina ēkas pieslēgšana pie Ludzas pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas

1. Projektējamajiem objektiem pieņemt sekojošus siltumnesējus:

a) apkurei, ventilācijai, gaisa kondicionēšanai un karstā ūdens apgādei – karsto ūdeni;

2. Siltumenerģijas avots: katlumāja Rūpniecības ielā 2B, Ludzā

3. Atļautā pieslēgšanai siltuma slodze:

aprēķināt projektēšanas gaitā

4. Temperatūras režīms: 95°C / 70°C

5. Ieprojektēt: Siltumtrases pieslēgšanas vietu noteikt projektēšanas gaitā. Pieslēgšanas vietā paredzēt noslēdzošās armatūras uzstādīšanu. Siltumtīklus ieprojektēt no rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem ar II. tipa izolāciju. Paredzēt automatizēta individuālā siltummezgla ierīkošanu ar siltumenerģijas skaitītāju un spiediena krituma regulatoru. Paredzēt labiekārtošanas un segumu atjaunošanas darbu veikšanu.

6. Sevišķie noteikumi: Tehnisko projektu saskaņot ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”.

7. Tehnisko noteikumu darbības termiņš – 1 gads, tehniskie noteikumi paliek spēkā visā projektēšanas un celtniecības laikā

Tehnisko noteikumu sagatavoja
SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”
siltumapgādes iecirkņa vadītājs



J. Kovšels